

**CHECKLIST VOOR CONTROLE VAN DE DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN:**

Volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande eerste interventiemiddelen moet het brandbestrijdingsmaterieel regelmatig door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde onderzocht worden. Bepaalde reglementeringen specificeren de frequentie van de controles van draagbare blustoestellen. Het assuralia-reglement (Belgische verzekeringen) eist dat dit **driemaandelijks** gebeurt door een met naam genoemd lid van het personeel van de verzekerde

Deze controle vervangt **niet** het jaarlijks onderhoud dat verplicht door een erkend leverancier moet worden uitgevoerd.

**1. Controle van de documenten- u kunt volgende documenten voorleggen:**

	Ja	Neen
Het grondplan met de opstellingsplaats en de aard van de toestellen.		
De lijst van de te controleren toestellen.		
Een checklist van de vorige controle.		

**2. Controle van de opstellingsplaats**

De opstellingsplaats van het draagbare blustoestel komt overeen met het grondplan.		
De opstellingsplaats is aangepast aan de huidige toestand in het lokaal.		

**3. Controle van de zichtbaarheid**

Het toestel is goed zichtbaar.		
De weg naar het toestel is gemakkelijk, veilig en niet geblokkeerd..		
Indien het toestel niet zichtbaar hangt, is er een duidelijk pictogram aanwezig.		

**4. Controle van de signalering**

De opstellingsplaats van het toestel aangeduid met een pictogram (rode kleur).		
De pictogrammen zijn conform en in goede staat.		

**5. Controle van het identificatienummer.**

Het toestel draagt een identificatienummer dat overeenstemt met de documenten.		
--	--	--

**6. Controle van het ophangpunt.**

Het ophangpunt is stevig bevestigd en niet beschadigd.		
Het draagbare blustoestel is correct opgehangen.		

**7. Controle van de tekst op het toestel**

De tekst is goed leesbaar en is niet beschadigd.		
--	--	--

**8. Controle van het conformiteitsmerk**

De labels "BENOR" en "ANPI" zijn aangebracht, zijn goed leesbaar en niet beschadigd.		
--	--	--

**9. Controle van het onderhoudskaartje**

Het onderhoudskaartje is aangebracht, is ingevuld, is goed leesbaar.		
De laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd binnen het jaar.		

**10. Controle van de behuizing**

De behuizing is niet vervormd en vertoont geen belangrijke roestsporen.		
De verf van de behuizing is rood en is in goede staat.		
De herbeproeving van het toestel onder bestendige druk is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn. (CO2-toestellen en toestellen onder permanente druk).		

**11. Controle van de handgreep**

De handgreep van het toestel is stevig bevestigd aan de behuizing en niet beschadigd.		
---	--	--

**12. Controle van de manometer (indien aanwezig).**

De naald van de manometer bevindt zich in de groene zone.		
---	--	--

**13. Controle van de vergrendeling**

Het toestel is vergrendeld .		
------------------------------	--	--

**14. Controle van de verzegeling**

De verzegeling is aangebracht en is niet beschadigd		
---	--	--

**15. Controle van de slang(indien aanwezig).**

De slang is correct vastgemaakt aan de behuizing, is niet vervormd en niet beschadigd.		
--	--	--

**Datum:****Naam controleur :****RAPPORT / TE DOEN :**