

## Checklist voor een brandveilige school.

Deze controlelijst bevat enkele **minimumvereisten** voor een brandveilige school. Uiteraard moeten bijvoorbeeld internaten en complexe of hoge gebouwen voldoen aan strengere eisen.

<b>GEBOUWEN</b>	Ja	Neen
De gebouwen zijn gemakkelijk bereikbaar voor de brandweer.		
Grote ruimten hebben meerdere en voldoende brede uitgangen die toelaten in verschillende richtingen te vluchten.		
Vanuit elk (klas)lokaal kan in twee richtingen worden gevlucht.		
De trappenhuisen zijn afgescheiden door brandwerende wanden en deuren.		
Lange gangen zijn onderverdeeld door middel van brandwerende deuren.		
De deuren in de vluchtwegen gaan open in de vluchtzin van de dichtstbijzijnde uitgang.		
Er zijn geen bouwmaterialen of bekledingen met "slechte" brandeigenschappen (b.v. piepschuimisolatie of brandbare plafondbekleding)		

<b>UITRUSTING</b>	Ja	Neen
Er is een telefoontoestel aangesloten op het openbaar net.		
In elke gang zijn er brandmeldknoppen voorzien van pictogram.		
Draagbare blustoestellen zijn duidelijk zichtbaar en bereikbaar verspreid over de gebouwen.		
In labo's is een branddeken voorhanden. Brandbare producten zitten in een afgesloten brandkast.		
In de keukens zijn de frituurketels voorzien van een "blusmiddel" (b.v. deksel, branddeken of automatische blusinstallatie).		
De evacuatiewegen zijn voorzien van veiligheidsverlichting die bij defect van de normale voeding kan terugvallen op een autonome stroombron.		
Opschriften of pictogrammen signaleren de richting naar en de plaats van de uitgangen.		
Het volgnummer van iedere bouwlaag is duidelijk zichtbaar aangebracht op bordessen en plaatsen waar liften en trappenhuisen verlaten worden		

<b>PERIODIEKE CONTROLES</b>	Ja	Neen
De blustoestellen en andere brandbeveiligingsinstallaties (haspels) worden minstens jaarlijks gecontroleerd op hun goede werking door een bevoegde firma.		
De rookafvoerkanalen en kokers voor afzuigkappen worden jaarlijks gecontroleerd en zonodig gereinigd.		
De filters van de afzuigkappen worden meermaals per jaar gereinigd.		
Er wordt regelmatig (minstens maandelijks) gecontroleerd of de blustoestellen zich op hun plaats bevinden en de veiligheid niet verbroken is.		
Er wordt zeer regelmatig gecontroleerd of alle vluchtwegen vrij zijn en de branddeuren niet in open stand geblokkeerd zijn.		
Er is een dagelijkse sluitronde (deuren, ramen dicht) om mogelijke brandstichters of vandalen buiten te houden.		
De gegevens inzake periodieke controles en eventuele defecten worden nauwkeurig bijgehouden in een logboek.		
Er is een persoon speciaal belast met de opvolging van de controles en eventuele herstellingen.		

<b>INSTRUCTIES EN OEFENINGEN</b>	Ja	neen
Er is een persoon aangeduid als veiligheidsverantwoordelijke en iedereen kan bij deze persoon terecht voor vragen of opmerkingen omtrent de veiligheid op school.		
Er zijn op geschikte plaatsen (b.v. uitgangen, trappen, enz.) algemene brandveiligheidsinstructies opgehangen.		
In elke klas hangen instructies en een plan met vluchtweg tot op de verzamelplaats.		
De te volgen procedure in geval van brand is minstens schriftelijk meegedeeld aan het personeel (ook elk nieuw personeelslid en stagiaires).		
Er is een duidelijk omschreven takenpakket in geval van brand voor de directie		
Er is een duidelijk omschreven takenpakket in geval van brand voor de leerkrachten		
Er is een duidelijk omschreven takenpakket in geval van brand voor het administratief personeel		
Er is een duidelijk omschreven takenpakket in geval van brand voor de onderhoudsploeg		
Er wordt minstens jaarlijks een goed voorbereide ontruimingsoefening gehouden.		
Oefeningen en eventuele incidenten worden steeds gevolgd door een evaluatie waarna indien nodig de bestaande instructies worden bijgesteld		

Kunt U overal "ja" op antwoorden ? Proficiat.

Waar U "neen" moet op antwoorden: doe er iets aan, zo heb je je later niets te verwijten.