

Checklist voor de inspectie van een bedrijfsgebouw.

	goed /JA	Slecht /NEEN	Opmerking
<b>Gebouw</b>			
Hoe is de staat van onderhoud (algemeen)			
Hoe is de staat van het dak			
Hoe is de conditie van de buitendeuren			
Hoe is de werking van de sloten			
Hoe is de conditie van de ramen			
Hoe is de conditie van het hekwerk			
Hoe is de werking van de buitenverlichting			
	ja	neen	
Is er nachtverlichting binnen			
Is de buitenbeplanting kort i.v.m. sociale controle			
Is de hemelwaterafvoer in goede staat			
Is de hoofdgasafsluiter goed bereikbaar			
Zijn de brandkranen om gebouw goed bereikbaar			
<b>Algemeen</b>			
Zijn de brandveiligheidsinstructies aanwezig			
Zijn veiligheidsinstructies bij iedereen bekend			
Is er een openings- en sluitronde			
Gebruikt men vuurvergunning voor interne werkzaamheden			
Gebruikt men vuurvergunning voor derden?			

<b>Huishouding</b>			
Is het bedrijf in het algemeen ordelijk?			
Zijn de gangen vrij van opslag?			
Zijn de technische ruimten vrij van opslag?			
Is er dagelijkse afvoer van afval?			
Staan de afvalcontainers op min. 10 m van gevel?			
<b>Ontruiming</b>			
Is er een ontruimingsplan aanwezig?			
Is het ontruimingsplan bekend bij medewerkers?			
Zijn er regelmatige ontruimingsoefeningen?			
Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?			
Werken de vluchtdeuren?			
Is er vluchtwegaanduiding aanwezig?			
Werkt de noodverlichting?			

<b>Brandbare vloeistoffen</b>	Goed	Slecht	
opslag in CPR-kast			
gebruik veiligheidskannen			
<b>Roken</b>			
aanduiding rookverbod			
rookverbod in technische ruimten			
naleving rookverbod			
stalen asbakken met valrand aanwezig			
vlamdovende afvalbakken aanwezig			
<b>Elektrische installatie</b>			
visuele staat van onderhoud			
periodieke controle volgens NEN3140			
losse snoeren			
conditie en werking schakelaars			
apparatuur en verlichting vrij van opslag			
apparatuur en verlichting uit na werktijd			
<b>Blusmiddelen</b>			
bereikbaarheid, vrij van obstakels			
conditie slanghaspels			
conditie brandblussers			
kleine blusmiddelen op vaste plaats opgesteld			
jaarlijkse controle leverancier			
personeel getraind in gebruik			
werking blus- en oogdouche			
conditie droge stijgleidingen			
<b>Brandwerende scheidingen</b>			
conditie scheidingen			
brandwerende deuren niet geblokkeerd			
werking zelfsluitende brandwerende deuren			
kabels en leidingen brandwerend afgedicht			
<b>Inbraakdetectie</b>			
visuele staat van onderhoud			
jaarlijkse controle installateur			

installatie na werktijd ingeschakeld			
melders vrij van obstakels			
melders niet afgeplakt			