

Onderhoud van detectieinstallaties

A. Onderhoud van een installatie met elektronische detectie

Dit onderhoud omvat een jaarlijkse tussenkomst bestaande uit:

- algemene controle van de staat en de goede werking van de installatie
- controle van de goede werking van de centrale
- nazicht individuele proef en fysische test van de detectoren, manuele melders en toestellen voor signalisatie.
- nazicht van de aanduiding van alle identificeerbare elementen (drukknoppen en melders) op de centrale.
- nazicht van de bevelen naar de sturingen
- nazicht en test van het voedingsaggregaat, met inbegrip van de hulpbron.
- nazicht van de staat van de installaties in functie van de normen en de eventuele structurele wijzigingen van het lokaal die afwijken van het initiële concept. (bijvoorbeeld : bestemming van de lokalen, verplaatsing van de wanden ...)
- Standaardomwisseling van de detectoren volgens de norm NBN S21-100.
- Standaardomwisseling van de detectoren minimum om de vijf jaar uitgevoerd.
- Opstellen van een nazichtsverslag.

B. Onderhoud van een installatie met mechanische detectie

- Reiniging van de detectoren en bijhorigheden
- Smeren van mechanische onderdelen.
- Nazicht van de goede werking van de detectie
- Vervanging van de versleten onderdelen

C. De herstellingen

Het **omnium** contract voorziet, tijdens de door premie gedekte periode :

Het gratis herstellen, tijdens de werkuren, van elke storing of elk defect welke ontstaat door normaal gebruik van de installatie en die te wijten zou zijn de slijtage van het geïnstalleerde materiaal, mits deze onmiddellijk door de klant wordt gemeld en dit onder voorbehoud van het artikel 3 van de algemene voorwaarden. Het vervangen en/of gratis herstellen van het defecte materiaal onder voorbehoud van het artikel 3 van de algemene voorwaarden.