

Dossier brandbeveiliging .Wat zegt de wet?

1.Wat zegt de wet over uw aansprakelijkheid als werkgever?

1..1.Burgerlijk wetboek

Wanneer iemand door zijn daad schade heeft veroorzaakt, kan bij krachtens de burgerlijke aansprakelijkheid verplicht zijn de schade die hij heeft aangebracht, te herstellen (artikel 1382). Men is ook aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door nalatigheid of onvoorzichtigheid (artikel 1383). Deze aansprakelijkheid kan, indien bewezen, leiden tot een veroordeling tot schadeloosstelling van de benadeelde partij. In tegenstelling tot de strafrechtelijke heeft de burgerlijke veroordeling geen ontorend karakter. Alleen het herstel van de veroorzaakte en bewezen schade wordt beoogd.

1.2. Strafwetboek

Het strafrecht bepaalt de strafbare feiten of misdrijven en de daarop gestelde straffen, alsmede de omschrijving van de elementen van het misdrijf. De artikelen 418, 419 en 420 van het strafwetboek zijn van toepassing op iedere burger die onopzettelijk de dood of een lichamelijk letsel veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of aan voorzorg. Dergelijke onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg bestaat onder meer bij inbreuken op het A.R.A.B., zeker indien de inbreuk op de A.R.A.B. verplichting de oorzaak is van lichamelijk letsel. De strafrechtelijke aansprakelijkheid is persoonlijk en kan niet door een verzekering worden gedekt. De straf is ofwel een vrijheidsberoving ofwel een geldboete ofwel beide. Dergelijke veroordeling heeft een ontorend karakter : wordt vermeld op het « bewijs van goed zedelijk gedrag » en kan aanleiding geven tot afzetting in functie.

1.3. Arbeidsovereenkomstenwet

Artikel 20, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten legt de werkgever de volgende verplichting op : « de werkgever waakt er als een goede familievader over dat het werk kan uitgevoerd worden in aanvaardbare omstandigheden wat betreft veiligheid en gezondheid... ». Dit artikel herneemt in feite de bepaling van artikel 11 van de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden. Door de wet van 3 juli 1978 geldt deze werkgeversverplichting nu ook ten aanzien van de bedienden.

2. Wat zegt de wet over welke producten kan ik moet aankopen?

Zowel de draagbare als de niet-draagbare blustoestellen dienen in België een goedkeuringscertificaat te hebben.

Deze certificaten worden toegekend na een aantal strenge testen en onderzoeken uitgevoerd door APRAGAS en NVBB. Na het positief resultaat mag de fabrikant het hem toegekend goedkeuringsnummer aanbrengen op het etiket.

Op de blustoestellen worden eveneens het BENOR en NVBB label aangebracht, welke een garantie vormen voor de conformiteit van het desbetreffende toestel.

Een aantal van de technische specificaties waaraan de toestellen moeten voldoen zijn terug te vinden in: " TECHNISCHE NOTA 105-NVBB"en Europese normen met de status van Belgische normen "NBN EN 3-1 tot en met 3-6" voor de blusapparaten, en "NBN EN 671-1" voor slanghaspels met vormvaste slang. Voor de volledige teksten kan u zich wenden tot NVBB en BIN.

Ondertussen is er in het ARAB onder punt 52.9.4 de volgende tekst verschenen die eerder toegelaten blustoestellen verbiedt. " Binnen de lokalen is het gebruik verboden van blustoestellen met broommethyl, tetrachloorstof, of alle andere producten, waardoor er bijzondere giftige uitwasemingen kunnen ontstaan."

3. Wat zegt de wet over de minimale hoeveelheid blusmiddelen die vereist zijn?

3.1. ARAB

Art. 52.9.1

De werkgever moet een uitrusting aanbrengen die voldoende is en aangepast is aan de omstandigheden om brand te bestrijden.

Voor de vaststelling van de uitrusting raadpleegt hij zelfs de bevoegde brandweer indien hij :

- a) Ten minste 50 werknemers tewerkstelt in eenzelfde gebouw of in verscheidene naburig gebouwen die een geheel vormen.
- b) Of als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep bevat.

3.2. Reglement voor de niet automatische brandblustoestellen (Assuralia)

Art 2.4

Het vereist aantal bluseenheden is één bluseenheid (U) per 150 m² te beschermen oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden (U) per constructieniveau.

Art. 2.4.3

Per niveau mag er willekeurig gekozen worden voor draagbare blustoestellen of voor mobiele blustoestellen of voor een combinatie. Nochtans moet minstens de helft van de voor de beveiliging vereiste bluseenheden door draagbare snelblussers worden geleverd.

4. Wat zegt de wet over het onderhoud van het brandbestrijdingsmaterieel?

4.1. ARAB

Art. 52.9 .2

Het brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren, beschermd zijn tegen vorst, gemakkelijk bereikbaar, oordeelkundig verdeeld en doelmatig gesignaleerd overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Het moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Art. 52.11

Het materieel voor brandbestrijding, detectie en alarm alsmede de elektrische installaties, de gas- en de verwarmingsinstallaties, moeten geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden.

Art. 358

Draagbare blustoestellen met CO₂ of een ander samengeperst of vloeibaar gemaakt gas moeten : eens per jaar onderworpen worden aan een onderzoek door een bevoegd persoon.

Dit onderzoek omvat een uitwendige controle, het nazicht van het gewicht en de goede werking van de kranen.

- om de 10 jaar worden herbeproeft door een erkend keuringsorganisme of indien het toestel zou zijn hervult binnen een periode van 5 jaar na de laatste herbeproeving.

Noot: in het technisch dossier Nr 8 deel 4 staat onder punt 21.2 als toelichting dat het aanbevolen is voor een meer specifiek voorschrift terzake het "Reglement voor de niet-automatische brandblustoestellen" te raadplegen.

4.2. Reglement voor de niet automatische brandblustoestellen (Assuralia)

Periodiek onderzoek

Alle brandblustoestellen en hun lading ten minste eens per jaar laten keuren, conform Technische nota TNT 117 van ANPI ., door een gespecialiseerde firma die minstens één geldende erkenning BENOR-NVBB bezit.

4.3. Nieuwe Norm NBN S21-050 Norm voor het onderhoud en hervullen van draagbare snelblussers.

Deze norm beschrijft gedetailleerd controle- en hervulprocedures van draagbare blustoestellen alsook de bepaling welke personen in aanmerking komen om het onderhoud uit te voeren. Deze norm is op te vragen bij www.ibn.be

4.4. Nieuwe Norm EN 671-3 Onderhoud van brandhaspels met vormvaste slang.

Norm voor het onderhoud van brandhaspels met vormvaste slang.

Norm is op te vragen bij ANPI (www.anpi.be)